



# TIIS 認証書

依頼者	東京都三鷹市下連雀6丁目1番地7号 セフテック電装株式会社
製造者	依頼者に同じ
登録事業所	依頼者に同じ
品名	耐圧パッキン式引込方式ケーブルグラウンド
型式	別紙のとおり
適用規格	IEC 60079-0 Edition6.0 2011-06 IEC 60079-1 Edition7.0 2014-06
定格事項	Ex d IIC Gb, $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +70^{\circ}\text{C}$ , $-40^{\circ}\text{C} \leq T_s \leq +70^{\circ}\text{C}$
使用上の条件	製造者の指定する使用条件を満足すること。
業務番号	1609TIIS02-1
認証書番号	311CU issue 0.0
本認証書の制限事項	1. 12ヶ月から18ヶ月に一回、TIISによる品質監査を登録事業所で受けること。 2. 適用規格のいずれかが改定された後、3年間経過後本認証書は無効となる。

依頼者から得られた情報に基づき、上記型式はTIIS認証コンポーネントとして、適用規格の要求事項に適合していることが確認された。

平成29年11月10日

公益社団法人 産業安全技術協会 会長 榎本克哉



## TIIS 認証書(別紙)

SFLB10-M	SFLT10-M	SFLB10-G	SFLT10-G
SFLB20-M	SFLT20-M	SFLB20-G	SFLT20-G
SFLB30-M	SFLT30-M	SFLB30-G	SFLT30-G
SFLU10-M	SFLU10-G		
SFLU20-M	SFLU20-G		
SFLU30-M	SFLU30-G		
GEUL10-G	GERL10-G	GEDL10-G	
GEUL20-G	GERL20-G	GEDL20-G	
SFGB10-M	SFGT10-M		
SFGB10-G	SFGT10-G		
SFGB10-N	SFGT10-N		
SFGB20-M	SFGT20-M		
SFGB20-G	SFGT20-G		
SFGB20-N	SFGT20-N		
SFGU10-M	SFGU10-G	SFGU10-N	
SFGU20-M	SFGU20-G	SFGU20-N	
SFSB10-M	SFST10-M		
SFSB20-M	SFST20-M		
SFSU10-M	SFSU20-M		
SFB10-M-B	SFB10-M-T		
SFB20-M-B	SFB20-M-T		



備考 上記型名の末尾に、パッキンの内径に応じて F1 ~ F6 の記号が表示される。